



An alle  
Errichterfirmen  
für Brandmeldeanlagen  
im Landkreis München

München,

Mai 2019

Auskunft erteilt:  
Herr Altmann  
Herr Schmid

E-Mail:  
brandmeldeanlage@lra-m.bayern.de

Fax: 089 / 6221 44-2652  
Tel.: 089 / 6221- 2652  
Tel.: 089 / 6221- 2612

Zimmer-Nr.:  
F 0.01

### Voraussetzungen für Terminvereinbarung Abnahme & Aufschaltung einer Brandmeldeanlage zur alarmauslösenden Stelle im Landkreis München

Folgende Voraussetzungen müssen zur Vereinbarung eines Abnahmetermins zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage erfüllt sein:

- Die Ausführungsplanung muss mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt worden sein.
- Die Feuerwehr-Schließung muss beantragt, genehmigt und geliefert worden sein.
- Folgende Unterlagen (Format und Benennung siehe nachfolgende Seite) müssen der Brandschutzdienststelle ordnungsgemäß digital als pdf-Datei vorliegen:
  - Meldergruppenübersicht
  - FAT-Texte
  - Feuerwehr-Laufkarten (eine Datei mit allen Laufkarten)
  - Errichterbestätigung Brandmeldezentrale
  - Errichterbestätigung Leitungsnetz
  - Inbetriebsetzungsprotokoll mit 100%-Prüfung
  - Wartungsvertrag (von beiden Parteien unterschrieben)
  - Bestätigung über Störungweiterleitung
  - Bestätigung über Sabotageweiterleitung (bei FSD 3)
  - mängelfreier Prüfbericht des Sachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen
- Die Übertragungseinheit (ÜE) muss beantragt, montiert und betriebsbereit sein. (Vollzugsmeldung kommt vom Konzessionär)
- Die Gebäudeschließung (Profilhalbzylinder & Schlüssel) müssen vorhanden sein.

Da in der Vergangenheit leider viele Brandmeldeanlagen-Abnahmen aufgrund fehlender Voraussetzungen kurzfristig abgesagt werden mussten, ist es notwendig, dass alle vorgenannten Punkte erfüllt sind, bevor ein Termin vereinbart werden kann.

**Der Abnahmetermin zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage wird ausschließlich mit der Errichterfirma der Brandmeldeanlage vereinbart.**

Bei Umbauten und Erweiterungen von bestehenden Brandmeldeanlagen sind diese Anforderungen analog einer Neuaufschaltung einzuhalten.

Format und Dateibenennung vorzulegender Unterlagen:

Alle Unterlagen die der Brandschutzdienststelle vorgelegt werden müssen, sind digital ausschließlich als pdf-Datei zur Verfügung zu stellen.

Die Dateibenennung hat zwingend folgender Systematik zu entsprechen:

„PLZ Gemeinde\_Straße Hausnummer\_Benennung\_Datum Erstellung\_BMA\_Art des Dokumentes“

Erläuterungen zur Benennung:

PLZ Gemeinde	Postleitzahl und Gemeinde, in dem die Brandmeldeanlage sich befindet
Straße Hausnummer	Straße und Hausnummer, in dem die Brandmeldeanlage sich befindet (Objektanschrift)
Benennung	Ist im Planungsgespräch mit dem Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle festzulegen. Diese Benennung ist verbindlich für alles was mit dem BMA-Projekt verbunden ist zu verwenden.
Datum Erstellung	Datum der Erstellung des Dokumentes in der Reihenfolge JJJJ.MM.TT JJJJ Jahr (vierstellig) MM Monat (zweistellig) TT Tag (zweistellig) Diese Angaben sind jeweils durch Punkt zu trennen. (→ Datum rückwärts geschrieben)
BMA	Kürzel zur Zuordnung im Ablagesystem der Brandschutzdienststelle
Art des Dokumentes	Hier ist die Art des Dokumentes anzugeben. Diese Dokumentenbenennungen sind verbindlich einzuhalten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Meldergruppenübersicht</li><li>• FAT-Texte</li><li>• Errichterbestätigung BMZ</li><li>• Errichterbestätigung Leitungsnetz</li><li>• Errichterbestätigung BMZ &amp; Leitungsnetz</li><li>• Wartungsvertrag (Datum des Gültigkeitsbeginns verwenden)</li><li>• Laufkarten</li><li>• Inbetriebsetzungsprotokoll</li><li>• Werks- und Montageplanung</li><li>• Sachverständigenabnahme Prüfbericht</li><li>• Sachverständigenabnahme Anlage 16</li><li>• Bestätigung Störungsweiterleitung</li><li>• Bestätigung Sabotageweiterleitung</li></ul>

Komprimierte Dateien (Zip-Dateien, rar-Dateien usw.) werden aus IT-Sicherheitsgründen nicht akzeptiert. Eigene Cloud-Services sind aus diesen Gründen ebenfalls nicht möglich.

Sollte die Größe der Datei(en) zu groß zum Mailversand sein (größer 10 MB), kann durch die Brandschutzdienststelle auf Anfrage ein allgemeiner Uploadlink zur Verfügung gestellt werden.