






Anlage 1

Feuerwehrtableau Hauptzugangsstelle



Detail FW-Schloß



Ausführungshinweise:

1. Tür mit Sichtfenster und FW-Schließung.
2. Tableau in a.P. oder u.P. Ausführung möglich.
3. Gehäuse oder Türrahmen in RAL 3000.
4. Etagenanzeige wenn nicht an Hauptzugangsstelle vorhanden.

M 1:5
Stand: November 1998